



PP = 80,00 m n.p.m.

	Tr21 - ODGALEZIENIE RÓWNOLEGŁE Dn80/Dn50	ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY Dn50	ZAŁĄCZANIE 90°		istn. kabel energetyczny	istn. kabel telekomunikacyjny	istn. sieć wodociągowa Z117 - ZAŁĄCZANIE 60°	istn. sieć wodociągowa	istn. sieć kan. sanitarnej ks160	Z118 - ZAŁĄCZANIE 60°	WEZŁO CIEPLNE GOPS
Rzędna terenu istniejącego	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15
Rzędna osi przewodu	88,566	88,566	88,566	88,566	88,566	88,566	88,566	88,566	88,566	88,566	88,566
Głębokość wykopu	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Długość	Spadek										
	16,70										
Średnica przewodu, materiał	2x60,3x2,9/125										
Odległości	0,00	2,70	2,70	5,50	8,20	10,10	11,65	13,10	15,65	16,70	
Oznaczenia	Tr21						Z117			Z118	
Sytuacja na planie											

Biuro projektowe



**TECHNIKA SANITARNA**  
**KAZIMIERZ KURKOWSKI**

86-300 Grudziądz  
ul. Groblowa 15/17  
tel./fax: +48-56-46-239-65  
e-mail: technika.sanitarna@neostrada.pl

Inwestor

**GMINA POTĘGOWO**

ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo

Projekt

**BUDOWA SIECI INSTALACJI  
CIEPŁOWNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI  
POTĘGOWO - ETAP II**

Etap

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
ZAMIENNY**

Rysunek

**PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO  
ODC. Tr21+GOPS**

Branża

SANITARNA

Data

08.2016

Skala

1:250

Projektant

inż. Kazimierz Kurkowski  
nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83

Podpis:

Sprawdził

inż. Marek Kolecki  
nr upr. KUP/0135/POOS/06

Podpis:

Opracował

mgr inż. Jakub Piechowski

Podpis:

Nr umowy

106/2016

Nr rys.

Rys. 17

Rewizja

A