



OZNACZENIA	
1	Armatura preizolowana z podwójnym odpowietrzeniem/odwodnieniem
2	Kotłak ochronny
3	Pokrywa żelbetowa 1860/600/150mm
4	Pierścień odciążający 1530/1930/200mm
5	Kręgi żelbetowe ze stopniami o łącznej wysokości $H_1$ 1200/( $H_1$ )mm
6	Ustabilizowanie kręgu betonem B-25
7	Fundament z bloczków betonowych B-25 1600/250/520mm
8	Podbudowa z betonu B-15 1800/1800/150mm
9	Właz kanatowy $\phi 800$ mm kl.D400 wg PN-EN 124:2000

Biuro projektowe

**TECHNIKA SANITARNA**  
KAZIMIERZ KURKOWSKI

86-300 Grudziądz  
ul. Grobłowa 15/17  
tel./fax +48-56-46-239-85  
e-mail: technika.sanitarna@neostrada.pl

---

Inwestor  
**GMINA POTĘGOWO**  
ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo

---

Projekt  
**BUDOWA SIECI INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI POTĘGOWO - ETAP II**

---

Etap  
**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY**

---

Rysunek  
**SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ZAWOROWEJ**

---

Branża	Sanitarna	Data	08.2016	Skala	1:20
--------	-----------	------	---------	-------	------

---

Projektant	inż. Kazimierz Kurkowski	Podpis:
	nr upr. BP-RN-V/153/TO/82-83	
Sprawdził	inż. Marek Kolečki	Podpis:
	nr upr. KUP/0135/POOS/06	
Opracował	mgr inż. Jakub Piechowski	Podpis:

---

Nr umowy	106/2016	Nr rys.	Rys. 27	Rewizja	A
----------	----------	---------	---------	---------	---