

**NORMY ZUŻYCIA PALIW DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO
BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE POTĘGOWO**

Lp.	Marka i typ sprzętu oraz numer	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa		Podstawa wprowadzenia normy
			litrów / 1 godz. pracy	Miesięczny rozruch w litrach	
1	Piła do drewna 148 361 668	ET	1	-	a) Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej b) Zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej c) Dane producenta z instrukcji obsługi urządzenia
2	Piła do drewna 163 956 538	ET	1	-	
3	Piła do betonu 160 784 931	ET	1	-	
4	Motopompa P-08 48 504	ET	10	1	
5	Motopompa Zigler 800 798	ET	10	1	
6	Motopompa Niagara 14 98	ET	1	-	
7	Motopompa 25 54	ET	10	1	
8	Motopompa Niagara 28 17	ET	1	-	
9	Motopompa 37 065	ET	10	1	
10	Motopompa 56 00	ET	1	1	
11	Agregat prądotwórczy 342 774	ET	5	-	
12	Agregat prądotwórczy 215 080 384	ET	2,5	-	
13	Myjka wysokociśnieniowa 226432	ET	2,5	-	
14	Piła do drewna 165 447 690	ET	1	-	
15	Piła do drewna 166 688 511	ET	1	-	
16	Pompa URT LUKAS 841 507 624	ET	1,5	-	
17	Agregat prądotwórczy 108 060 612	ET	2	-	
18	Wentylator 196 07 07	ET	3,5	-	
19	Pompa szlamowa 48 88 179	ET	2	-	
20	Piła do drewna 169 740 304	ET	1	-	
21	Motopompa pływająca 7774	ET	1	-	
22	Motopompa pływająca 7740	ET	1	-	
23	Piła spalinowa 170 788 557	ET	1	-	
24	Agregat prądotwórczy 4452	ET	2	-	

WÓJT
mgr Jerzy Waldemar Auchimieni