

WEZEL W-1



stal nierdzewna
 $\varnothing 100$; $l=5,0\text{ m}$

R 100/80

połączenie z armaturą
w hydroforni

HYDROFORNIA GRABKOWO I

PCV 90 mm

(SW) wg Rys nr 5

istniejący wodociąg

wymiana odcinka $l = 5,0 \text{ m}$
połączenia z hydrofornią


HYDROFORNIA GRABKOWO II

wcinka do wodociągu
istniejącego

istniejący wodociąg
PCV 90 mm

PE RC Ø 90

WEZEL W-2



PROJEKTOWANIE NADZORY

Tadeusz Mazurkiewicz

84-300 Lębork Plac Młodzieży 11

NIP 841-101-68-05 PKO BP 35 10204649 00007802 00068387 tel. 0-59 862 12 96 kom. 0-602 570 904

Objekt: **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ**
połączenie wodociągów Grabkowo II z Grabkowem I

Inwestor:	Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, Kościuszki 5
-----------	---

Branża:	Roboty w zakresie budowy rurociągów CPV 45231300-8
---------	--

Opracował:	Imię i nazwisko – nr uprawnień	Data:	Podpis:
------------	--------------------------------	-------	---------

Projektant:	Tadeusz Mazurkiewicz Upr.proj. AN-8346/187/85; POIIB:3109/01	2014.07.17.	
-------------	--	-------------	---

Sprawdzający:	Małgorzata Mazurkiewicz Upr. b.o. BK.IIF.7342/460/98 POiB 3114/01	2014.07.17.	
---------------	---	-------------	---

Tytuł rysunku:	Skala:	Numer rys.
----------------	--------	------------

SCHEMAT WĘZŁÓW WODOCIAGOWYCH	Skala:	Numer rys.
	1:	6

1:	6
----	---