

Słupsk dnia 17 lipca 2016 roku
EOŚ- 5035 /UK-S/SN/2016URZĄD GMINY POTĘGOWO
PUNKT KANCELARYJNY
W POTĘGOWIE

dnia 2016-07-27

L.dz. 6710/2016

Podpis [signature]

Urząd Gminy Potęgowo.
ul. Kościuszki 5
76-230 Potęgowo**WARUNKI TECHNICZNE nr WT/2016/UK-S/1045****Dotyczy:** rozbudowy oświetlenia w m. Nieckowo

ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podaje warunki techniczne dla rozbudowy oświetlenia w m. Nieckowo gm. Potęgowo:

1. Zaprojektować oświetlenie drogowe, kablowa linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe typu Valmont oraz oprawy drogowe typu Philips SGP340.
2. Projektowane oświetlenie zasilić ze stacji T- 639 słup linii napowietrznej nr 105.
3. Z istniejącego słupa nr 105 zaprojektować linię kablową wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x25mm².
4. Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi wykonania prac w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 68/2012.
5. Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy **uzgodnić końcowo** w DRU Słupsk u Kierownika p. Sławomira Nejman, kom. 693-106-094.
6. Po wybudowaniu oświetlenie będzie eksploatowane przez ENERGA Oświetlenia Sp. z o.o. w ramach zawartych umów.
7. Całkowite koszty wykonania powyższych prac ponosi inwestor.
8. Integralną część powyższych warunków stanowią obowiązujące przepisy i normy
9. Prace przy demontażu i montażu urządzeń mogą wykonywać tylko osoby uprawnione.
10. **Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do DRU Słupsk w celu uzyskania dopuszczenia do prac przy urządzeniach ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.**
11. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgłosi do ENERGA Oświetlenie obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
12. Do zgłoszenia dołączyć:
 - dokumentację powykonawczą,
 - inwentaryzację geodezyjną,
13. Niniejsze warunki zachowują ważność przez na **okres 2 lat** daty wystawienia.

Otrzymują:

1. UK-S aa.

Pełnomocnik Zarządu

Antoni Kowalczyk