



Numer P/14/054852	Miejscowość Lębork	Data 30-12-2014
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:
 - Nazwa: przepompownia ścieków
 - Adres (Nr działki): Skórowo
 - gm. Potęgowo , działka numer Skórowo-80/64
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 18 kW (zwiększenie mocy o: 10 kW)
4. Miejsce przyłączenia:
 - GPZ - Darżyno [01000]
 - Linia 15 kV DARŻYNO - NIECKOWO [01000-332]
 - Stacja SN/nn SKÓROWO STARE [03-0641]
 - Obwód nn Bloki [300]
 - Obiekt Złącze, szafka [nN] ZK [03-0641-300-08]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
 - zaciski prądowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
 - istniejące
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
 - istniejąca T-641, obw. 300
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
 - istniejące ZK-1 nr 03-0641-300-08 zintegrowane z pomiarem zlokalizowane przy przepompowni - wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych (Bm) na 32A
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
 -
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
 -
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
 -
 - 7.1.7. Demontaże:
 -
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
 - obwód zalicznikowy do zwiększonego poboru mocy dostosuje własnym kosztem i staraniem Podmiot Przyłączany
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \varphi \leq 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania:
 - szafka pomiarowa przy przepompowni