



ZP.271.19.2017

19.10.2017

Zamawiający:

Gmina Potęgowo

Ul. Kościuszki 5

76-230 Potęgowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy Zespole Szkół w Potęgowie oraz przy Przedszkolu w Potęgowie”

Część II „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy Przedszkolu w Potęgowie”

Wyjaśnienia treści SIWZ

W dniu 18.10.2017 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ:

1. Proszę o podanie z jakiego drewna konkretnie mają zostać wykonane urządzenia zabawowe. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu jest opis "... z rdzenie, lub bezrdzeniowe lub z drewna klejonego. Wybór rodzaju drewna ma kolosalny wpływ na cenę co rzutuje na wartość oferty.
2. Czy kosz na śmieci powinien zawierać również wkład?
3. Proszę o podanie pojemności kosza na śmieci
4. Proszę o podanie gatunków roślin wraz z podaniem wysokości

Odpowiedzi:

Ad. 1. Drewno sosnowe z rdzeniem.

Ad. 2. Kosz na śmieci ma zawierać wkład przystosowany do mocowania worków na śmieci.

Ad. 3. Pojemność kosza na śmieci 45 litrów.

Ad. 4. Wysokość drzew i krzewów:

Pęcherznica kalinolistna (żywopłót) – 50 cm

Jarzębina, Bez (lilak pospolity), Kalina koralowa – 100 cm

KK, DH

WÓJT
mgr Dawid Litwin