

Załącznik równoważności do projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy Zespole Szkół w Potęgowie”

Określenie parametrów równoważności dla zastosowanych w dokumentacji projektowej urządzeń i materiałów:

I	branża budowlana	
1	Kostka betonowa POLBRUK	<p>Kostka betonowa – kolor szary o grubości 6 cm, klasa wytrzymałościowa - 50", gatunek I.</p> <p>Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none">- powierzchnia kostki powinna być pozbawiona rys, pęknięć i ubytków betonu,- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 Mpa;- nasiąkliwość - nie powinna przekraczać 5 %,- ścieralność – nie powinna przekraczać 3,50 mm,- szorstkość – wskaźnik szorstkości SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić mniej niż 50. <p>Producent betonowej kostki brukowej powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną i deklarację zgodności.</p>

Równoważność zastosowanych materiałów będzie badana na etapie realizacji robót przez Inspektora Nadzoru na podst. przedstawionych przez Wykonawcę atestów, certyfikatów, aprobat technicznych dopuszczających dany materiał do wbudowania.