



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.4300.353.2017

Słupsk, dnia 19.10.2017 r.

**OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY**

dla indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie, zaopatrującego budynki administracyjne Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku** po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Torfowy w Wieliszewie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie, zaopatrującego budynki administracyjne Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie.

W okresie od 12.06.2017 r. do 11.07.2017 r. jakość wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie uległa pogorszeniu z uwagi na wystąpienie żelaza w wartości 621 µg/l. Zarządca indywidualnego ujęcia wody podjął działania naprawcze i przeprowadził badania kontrolne wody, które nie wykazały przekroczeń.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zlokalizowanego na terenie Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie, zaopatrującego budynki administracyjne Zakładu Torfowego w Wieliszewie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
z up. *Henryka Kisiel*  
*[signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Potęgowo ul. Tadeusza Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, [wojt@potegowo.pl](mailto:wojt@potegowo.pl)

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe YUCCA Mirosław Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo, [bolszewo@yucca.pl](mailto:bolszewo@yucca.pl)
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa