



Numer P/15/005204	Miejscowość Lębork	Data 09-02-2015
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: przydomowa przepompownia ścieków Pp-15
Adres (Nr działki): Skórowo 30
gm. Potęgowo, działka numer Skórowo-24/2
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 1.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Darżyno [01000]
Linia 15 kV DARŻYNO - NIECKOWO [01000-332]
Stacja SN/nn SKÓROWO STARE [03-0641]
Obwód nn Potęgowo [100]
Obiekt Obwód [nN] Potęgowo [100]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przyłącza: napowietrzne
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
istniejące
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
istniejąca T-641, obw. 100
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
istniejące przyłącze napowietrzne AsXsn 4x25mm² ze słupa nr 112 do konstrukcji wsporczej na ścianie budynku
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
 - 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
- włącz, miejsce zainstalowania układu pomiarowego i obwód zalicznikowy przygotowuje własnym kosztem i staraniem Podmiot Przyłączany.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \phi \leq 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania:
projektowana szafka pomiarowa na zewnątrz budynku pod przyłączem