



LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
	wypust kablowy 1-fazowy
	wypust kablowy 3-fazowy
RZ	rozdzielnia zasilająca
	proj. koryta kablowe w/g potrzeb
	istn. koryta kablowe

Szyne wyrównawcza należy połączyć:
 - przewodami ochronnymi (ochronno-neutralnymi),
 - instalacje wodociągową,
 - instalacje c.o.,
 - instalacje kanalizacyjną.

Zasilanie z istniejącej RG
 WLZ typu YKYžo 5x16mm²

TECHNIKA SANITARNA
KAZIMIERZ KURKOWSKI
 86-300 Grudziądz
 ul. Groblowa 15/17
 tel./fax +48-56-46-239-65
 e-mail: technika.sanitarna@neostrada.pl

Investor **NADMORSKIE ELEKTROWNIE
 WIATROWE DARŻYNO SP. Z O.O.**
 ul. Łoży 21, 80-516 Gdańsk

Projekt **ŹRÓDŁO CIEPŁA - I ETAP DLA ZASILANIA SIECI
 CIEPŁOWNICZEJ W M. POTĘGOWO**
 (działka nr 244/6 obr. Darżyno)

Etap **PROJEKT BUDOWLANY**

Rysunek **RZUT PARTERU
 INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Branża ELEKTRYCZNA	Data 10.2016	Skala 1:50
Projektant mgr inż. Jakub Paczkowski nr upr. KUP/0077/PWOE/10	Podpis:	
Sprawdził inż. Zdzisław Paczkowski nr upr. GP.I.7342/12/TO/91-92	Podpis:	
Nr umowy 5/16	Nr rysunku E-01	Rewizja A